

Data sporządzenia sprawozdania: 28.06.2010r.



AB 653

Sprawozdanie z badań wody nr S/HK/J/589/10



Nr umowy – zlecenia: Z/HK/200/10 z dnia: 21.06.2010r.
 Nr protokołu pobierania próbek: 170/10
 Nr identyfikacyjny próbek: HK/J/589/10
 Data przyjęcia próbki do badań: 21.06.2010r.
 Data rozpoczęcia badań: 21.06.2010r.
 Data zakończenia badań: 28.06.2010r.
 Nazwa i adres klienta: Myślibórz ul. Spokojna 13 – Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna
 Miejsce pobrania próbki: Jezioro Barlineckie – Barlinek
 Opis próbki / stan próbki: Woda powierzchniowa – prawa strona / spełnia wymagania
 Próbkę pobrał i dostarczył: E. Baba, K. Ziemkiewicz, PSSE Myślibórz
 Próbka pobrana zgodnie z: IRN-WS-HK/PON 08/01 Wydanie III z dnia 12.05.2010r. ▽

Wskaźnik / parametry	Metoda	Jednostka	Wynik	Wartość pożądana/ dopuszczalna ¹⁰	
Liczba bakterii grupy coli ☼	PB/H.K./B.B./06 Wydanie I, z dnia 14.07.06 r.	jtk / 100 ml	259	500	10000
Liczba bakterii E. coli ☼	PB/H.K./B.B./06 Wydanie I, z dnia 14.07.06 r.	jtk / 100 ml	<1	100	1000
Liczba paciorkowców kałowych ☼	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk / 100 ml	1	100	400
Odczyn ☼	PN-90/C-04540.01	pH	8,7	6 do 9	
Barwa ☼	PN-EN ISO 7887:2002 wg 4	mg/l	akceptowalna	akceptowalna	
Oleje mineralne ▽	-	mg/l	niewidoczna plama na powierzchni	10	10
Substancje powierzchniowo czynne ▽	-	mg/l	brak trwałej piany	0,3	0,5
Fenol ▽	-	mg/l	w zapachu nieobecny	0,005	
Przezroczystość ▽	-	m	2	2	1
Tlen rozpuszczony ▽	PN-EN 25814:1999	% nasycenia O ₂	120	80-120	> 80
BZT ₅ ⁸ ▽	PN-EN 1899-2:2002	mg/l	1,7	6	
Osady smoliste i przedmioty pływające ▽	-	-	brak	brak	
Zakwity sinic ▽	-	-	brak	bez zmiany barwy i zmętnienia	

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
w zakresie badań mikrobiologicznych

MŁODSZY ASYSTENT
Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr inż. Adam Szczepaniak

Stwierdzono zgodność z oryginałem

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
74-300 Myślibórz
ul. Spokojna 13 tel.(095)747 56 16
REGON 000586885 NIP 697-104-42-7

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
w zakresie badań fizykochemicznych

KIEROWNIK

ds. Technicznych
Laboratorium Badań Fizykochemicznych

Małgorzata Heldt

MŁODSZY ASYSTENT


Sekcji Higieny Komunalnej
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Myśliborzu

mgr inż. Katarzyna Ziemkiewicz

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania poleconą przesyłką pocztową decyduje data stempla pocztowego).
5. Podawane wartości niepewności rozszerzonej obliczono przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.
6. Wartość niepewności podawana jako niepewność badania nie uwzględnia niepewności pobierania próbek i transportu, oznaczona jest indeksem "1".
7. Wartość niepewności podawana jako niepewność badania z uwzględnieniem niepewności pobierania próbek i transportu, oznaczona jest indeksem "2".
8. Oznaczenie wykonano jako BZT₅, które odpowiada BZT₂₀.
9. Badania oznaczone znakiem "☼" w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 653, zaś badania oznaczone znakiem "▽" nie są objęte zakresem akredytacji.
10. Dopuszczalna wartość zgodna z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183 poz. 1530 z 2002r.).

Data sporządzenia sprawozdania: 28.06.2010r.



AB 653

Sprawozdanie z badań wody nr S/HK/J/590/10

Nr umowy – zlecenia: Z/HK/200/10 z dnia: 21.06.2010r.
 Nr protokołu pobierania próbek: 171/10
 Nr identyfikacyjny próbki: HK/J/590/10
 Data przyjęcia próbki do badań: 21.06.2010r.
 Data rozpoczęcia badań: 21.06.2010r.
 Data zakończenia badań: 28.06.2010r.
 Nazwa i adres klienta: Myślibórz ul. Spokojna 13 – Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna
 Miejsce pobrania próbki: Jezioro Barlineckie – Barlinek
 Opis próbki / stan próbki: Woda powierzchniowa – lewa strona / spełnia wymagania
 Próbkę pobrał i dostarczył: E. Baba, K. Ziemkiewicz, PSSE Myślibórz
 Próbka pobrana zgodnie z: IRN-WS-HK/PON 08/01 Wydanie III z dnia 12.05.2010r. ▽



Wskaźnik / parametry	Metoda	Jednostka	Wynik	Wartość pożądana/ dopuszczalna ¹⁰	
Liczba bakterii grupy coli ☼	PB/H.K./B.B./06 Wydanie I, z dnia 14.07.06 r.	jtk / 100 ml	265	500	10000
Liczba bakterii E. coli ☼	PB/H.K./B.B./06 Wydanie J, z dnia 14.07.06 r.	jtk / 100 ml	20	100	1000
Liczba paciorkowców kałowych ☼	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk / 100 ml	2	100	400
Odczyn ☼	PN-90/C-04540.01	pH	8,7	6 do 9	
Barwa ☼	PN-EN ISO 7887:2002 wg 4	mg/l	akceptowalna	akceptowalna	
Oleje mineralne ▽	-	mg/l	niewidoczna plama na powierzchni	10	10
Substancje powierzchniowo czynne ▽	-	mg/l	brak trwałej piany	0,3	0,5
Fenol ▽	-	mg/l	w zapachu nieobecny	0,005	
Przezroczystość ▽	-	m	2	2	1
Tlen rozpuszczony ▽	PN-EN 25814:1999	% nasycenia O ₂	107	80-120	> 80
BZT ₅ ⁸ ▽	PN-EN 1899-2:2002	mg/l	1,9	6	
Osady smoliste i przedmioty pływające ▽	-	-	brak	brak	
Zakwity sinic ▽	-	-	brak	bez zmiany barwy i zmętnienia	

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
w zakresie badań mikrobiologicznych

MŁODSZY ASYSTENT
Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr inż. Adam Szczęśliwy
**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
74-300 Myślibórz
ul. Spokojna 13 tel.(095)747 56 16
REGON 000586885 NIP 997-104-42-7

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcji Higieny Komunalnej
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Myśliborzu
mgr inż. Katarzyna Ziemkiewicz
28.06.10

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
w zakresie badań fizykochemicznych

KIEROWNIK
ds. Technicznych
Laboratorium Badań Fizykochemicznych
Małgorzata Heldt

Uwagi:

- Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
- Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie.
- Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania poleconą przesyłką pocztową decyduje data stempla pocztowego).
- Podawane wartości niepewności rozszerzonej obliczono przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.
- Wartość niepewności podawana jako niepewność badania nie uwzględnia niepewności pobierania próbek i transportu, oznaczona jest indeksem "1".
- Wartość niepewności podawana jako niepewność badania z uwzględnieniem niepewności pobierania próbek i transportu, oznaczona jest indeksem "2".
- Oznaczenie wykonano jako BZT₅, które odpowiada BZT₂₀.
- Badania oznaczone znakiem "☼" w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 653, zaś badania oznaczone znakiem "▽" nie są objęte zakresem akredytacji.
- Dopuszczalna wartość zgodna z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183 poz. 1530 z 2002r.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Myśliborzu
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

PS/N/HK/4415-37/10

Myślibórz, dnia 01.07.2010

**MOBILGOR „Pensjonat pod sosnami”
Chwiesiuk Krzysztof
74-320 Barlinek
ul. Sportowa 2**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz.851 z późn. zm.), § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. nr 183 z 2002r. poz.1530), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej dnia 21.06.2010r. z kąpieliska zorganizowanego na Jeziorze Barlineckim w Barlinku i po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole pobrania próbki nr HK/170/10 i HK/171/10 z dnia 21.06.2010 oraz sprawozdania nr S/HK/J/589/10 i S/HK/J/590/10 z dnia 28.06.2010 wykonanych przez PSSE w Gryfinie

orzeka

przydatność wody do kąpieli w kąpielisku zorganizowanym na Jeziorze Barlineckim.

Otrzymują

1. Adresat
2. Urząd Miejski w Barlinku
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Myśliborzu

Julian Witkowski

dr n. med. Julian Witkowski

.....
/podpis i pieczęć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/